

Mode d'emploi

PREAMBULE

Ce mode d'emploi est destiné à faciliter les réponses aux questions d'analyse de risque et permet de déterminer avec précision la réponse à donner face à chaque situation.

Une visite préalable du bâtiment est nécessaire afin de préparer la réponse aux questions.

REPONSES AUX QUESTIONS

Répondre aux questions en cochant les cases « **OUI** » ou « **NON** »

Si la question est sans objet ou pas applicable, veuillez cocher « **N/A** ».

Par exemple :

Certaines questions concernent les ascenseurs ; s'il n'existe aucun ascenseur dans le bâtiment, cochez N/A

Remarque : Le point d'interrogation  vous informe sur les normes, lois et règles en vigueur.

RAPPORT

1. Chaque réponse non conforme avec la législation sur les risques incendie est mentionnée.
2. Une vue globale des réponses non adéquates avec la législation est ainsi clairement signalée.
3. En regard de chaque famille et sous-famille sont indiqués les réponses non conformes à la législation.

Visualisation des risques

La visualisation des risques est indiquée par un code couleur établissant le degré de risque du bâtiment.

Sur une échelle de 25 :

Vert : de 1 à 3 : situation globalement conforme avec les normes

Jaune : de 4 à 9 : Situation nécessitant quelques actions correctrices à terme

Orange : de 10 à 12 : Situation nécessitant rapidement la prise de mesure correctrices

Rouge : de 15 à 25 : Situation totalement non conforme avec les règles et nécessitant de manière urgent la prise d'actions correctrices